





	Teil Onderdeel Part	Materialien Materialen Materials	Betriebspezifikationen Functionele specificaties Operating specifications
	1 × Thermostatventil	Gehäuse: Messing UNI EN 12165 – CW617N Einsatz: Messing UNI EN 12164 – CW614N O-Ringe: EPDM Perox. Handrad: Messing UNI EN 12165 – CW617N Schutzkappe: Messing UNI EN 12165 – CW617N	Medium: Wasser und Wasser-Glykol-Gemische Maxim Glykol Anteil: 30% Maximum Betriebsdruck: 10 bar Maximum Betriebstemperatur: 100 °C
	1 × Thermostatische radiatorkraan	Body: Messing UNI EN 12165 – CW617N Insert valve: Messing UNI EN 12164 – CW614N O-rings: EPDM Perox. Valve knob: Messing UNI EN 12165 – CW617N Beschermingsknop: Messing UNI EN 12165 – CW617N	Te gebruiken vloeistof: Water – Glycolated solutions Max. glycol percentage: 30% Max. druk: 10 bar Max. temperatuur: 100 °C
	1 × Thermostatic radiator valve	Body: Brass UNI EN 12165 – CW617N Insert valve: Brass UNI EN 12164 – CW614N O-rings: EPDM Perox. Valve knob: Brass UNI EN 12165 – CW617N Lockshield cap: Brass UNI EN 12165 – CW617N	Useable fluids: Water – Glycolated solutions Maxim glycol percentage: 30% Maximum operating pressure: 10 bar Maximum operating temperature: 100 °C
	Teil Onderdeel Part	Materialien Materialen Materials	
	1 × Regulierventil	Gehäuse: Messing UNI EN Brass UNI EN 12164 – CW617N Einsatz: Messing UNI EN 12165 – CW614N Schaft: Messing UNI EN 12165 – CW614N	Feder: Edelstahl Abdichtung: EPDM Perox. Stellknopf: ABS Verchromt
	1 × Voetventiel	Body: Messing UNI EN 12164 – CW617N Invoerkraan: Messing UNI EN 12165 – CW614N Afsluitpin: Messing UNI EN 12165 – CW614N	Veer: RVS Afsluiting: EPDM Perox Knop: ABS verchromd
1 × Lockshield valve	Body: Brass UNI EN Brass UNI EN 12164 – CW617N Insert valve: Brass UNI EN 12165 – CW614N Obturator stem: Brass UNI EN 12165 – CW614N	Spring: Stainless steel Seals: EPDM Perox. Knob: ABS chrome-plated	
	Teil Onderdeel Part		Betriebspezifikationen Functionele specificaties Operating specifications
	2 × Befestigungsmutter, 15mm 2 × Befestigungsmutter, 16mm		Fitting: 1/2" × 15mm Kupferrohr
	2 × Knelfitting 15mm 2 × Knelfitting 16mm		Pijpfitting: 1/2" × 15mm koperleiding
	2 × Compression fitting 15mm 2 × Compression fitting 16mm	Pipe fitting: 1/2" × 15mm copper pipe	

DE | INSTALLATIONSANLEITUNG
 NL | INSTALLATIEHANDLEIDING
 EN | INSTALLATION MANUAL



Schutzkappe vom
Thermostatventil entfernen

Einstellen des Thermostates auf
Maximum

Verbinden des Thermostat-
Oberteiles mit dem
Thermostatgehäuse,
Einstellmarke muss gut sichtbar
sein

Lösen der Verbindungsstücke von
Thermostatventil und
Regulierungsventil

Schrauben der
Verbindungsstücke in den
Radiator

Schrauben des Regulierungsventils und des
Thermostatventils in die Verbindungsstücke

Verwijder de beschermkap van
de thermostaatkraan.

Draai de thermostatische knop in
de maximale stand.

Plaats de thermostatische knop
op de thermostaatkraan,
zichtzijde voor. Draai de knop
vast met de ring.

Draai de puntstukken los van de
thermostaatkraan en het
voetventiel.

Draai de puntstukken in de
radiatoraansluitingen.

Draai de thermostaatkraan en het voetventiel vast
aan de puntstukken.

Remove the lockshield cap from
the thermostatic valve.

Set the thermostatic knob to the
maximum setting.

Connect the thermostatic knob
to the thermostatic valve,
exposed side in front.

Unscrew the ends of the
thermostatic valve and the
lockshield valve.

Screw the ends in the radiator
connection points.

Screw the thermostatic valve and the lockshield valve
to the ends.